

경인교대 신축기숙사 공기질 측정결과 보고(공고)

	상호(사업장명칭)	한동건설주식회사	성명(대표자)	신 동 협			
시 공 공 자	주 소	경기도 수원시 장안구 연무로 53 (전화번호:031-243-2351)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
20.25㎡			23.78㎡	34.05㎡	㎡	㎡	
		200세대	188세대	2세대	10세대	세대	세대
측 정 자	상 호	(주)대명환경기술연구소	등 록 번 호	제1호			
	주 소	서울시 구로구 디지털로31길 19 (전화번호:02-854-3397)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈 (Bq/m ³)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	12.12 (14:05)	기숙사동 (218호)	정남	3.7	248.2	10.8	51.1	106.5	8.0	-
2지점	12.12 (14:10)	기숙사동 (418호)	정남	4.2	210.2	9.2	107.3	125.3	11.4	-
3지점	12.12 (15:14)	기숙사동 (618호)	정남	4.0	428.3	12.8	148.8	216.7	15.8	-
4지점	12.19 (13:40)	기숙사동 (908호)	정남	3.2	407.9	-	144.7	213.4	18.3	-
평 균				3.8	323.7	8.2	113.0	165.5	13.4	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2017 년 02 월 06 일
 제출자 한동건설(주) 대표이사 신 동 협
 안양시장 귀하

2017.02.06
 한동건설(주)
 대표이사인
 신동협

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부